



Vereniging van Volkstuinders te Woerden complex "Breeveld"  
Bezoekadres: Veldwijk 2, 3446 HB Woerden  
E-mail: [tuinbreeveld@gmail.com](mailto:tuinbreeveld@gmail.com)  
[www.volkstuinwoerden.nl](http://www.volkstuinwoerden.nl)  
IBAN:NL70ABNA0940398974  
KvK nummer: 40464468

## **Regels voor het gebruik van de stroomvoorziening op tuincomplex Breeveld**

- De stroom is alleen voor het gebruik van machines: zoals waterpompen, grasmaaiers, heggenscharen, boormachines en dergelijke.
- Stroomgebruik is NIET toegestaan voor verlichting, koelkast, TV, waterkoker, kachels en soortgelijke apparatuur alsmede een vaste aansluiting op eigen schuurtje, kas of enig ander bouwwerk •
- De stroomvoorziening functioneert alleen tussen zonsopgang en zonsondergang.

### **Eisen bekabeling (verlengkabels/haspels)**

De stroompalen zijn drieadrig aangelegd voor apparatuur met randaarde:

- Verlengkabels/haspels moeten geschikt zijn voor buitengebruik minimaal spatwaterdicht (IP44 of beter) 3 adrig (met randaarde).
- De aansluitkabels dienen passend te zijn bij het aan te sluiten apparaat met een 10A beveiliging.
- Bij gebruik van een verlengkabel of haspel dient deze volledig uitgerold te zijn. (om brand te voorkomen)

### **Gebruik:**

- Na gebruik dienen de stroomkabels/haspels losgekoppeld te worden van de stroompalen en opgeruimd.
- Tijdens gebruik van stroom dient men aanwezig te zijn op de tuin (ook bij gebruik van een waterpomp).
- Het is niet toegestaan om verlengkabels/haspels te koppelen aan verdeelblokken of te verlengen met andere verlengkabels/haspels.
- Dubbel geïsoleerde apparatuur, te herkennen aan het symbool , mag met 2 adrig verlengkabel worden aangesloten.
- Er mogen geen verlengkabels worden aangesloten welke zijn beschadigd, ondeugdelijk of beschadigde stekkers hebben.
- Wanneer beschadigingen worden geconstateerd dient de apparatuur direct buiten werking te worden gesteld.
- Reparatie van beschadigingen met plakband, tape, kroonstenen e.d. is niet toegestaan.

Bij eventuele uitschakeling door kortsluiting of overbelasting kan men zelf op de dichtst bijzijnde verdeelkast, de groep weer inschakelen.

Wel dient direct de TC in kennis te worden gesteld. Bij herhaalde uitval dient de aangesloten apparatuur te worden losgekoppeld.

### **Algemeen**

Op regelmatige basis (minimaal 1 keer per jaar) wordt de elektrische installatie en het elektrisch gereedschap van het tuincomplex gecontroleerd.

Als er door de Tuincommissie onregelmatigheden worden geconstateerd welke de persoonlijke of brandveiligheid in het geding brengt, zal het bindende advies van de tuincommissie opgevolgd dienen te worden.